VEILIGHEIDSGIDS 2027

Complete controlechecklist voor nooduitgangen, vluchtwegen en ontruimingsvoorzieningen

Voor eindgebruikers, gebouweigenaren, facilitair managers, BHV-coördinatoren en gebouwverantwoordelijken.

Zelfcontrole én technische verdieping | Inclusief inspectieregistratie, deurcontrole en herstelregister

NOODUITGANG.NL • JAARGANG 2027

Publicatieversie 1.0 | opgesteld november 2026. Controleer vóór toepassing of regelgeving en normversies in 2027 zijn gewijzigd.

Zo gebruikt u deze gids

Loop alle relevante routes en deuren daadwerkelijk na. Beoordeel ieder controlepunt per locatie. Vul A (akkoord), F (afwijking), NVT (niet van toepassing) of NB (niet beoordeeld) in. Leg gebreken vast met locatie, actiehouder en hercontroledatum.

Bij een niet-openende vluchtdeur, een geblokkeerde uitgang of een defecte noodvrijgave: behandel dit direct als mogelijk ernstig veiligheidsrisico. Neem passende tijdelijke maatregelen en schakel de verantwoordelijke of een deskundige in.

Deze checklist is een hulpmiddel voor beheer en zelfcontrole, geen certificering of vervanging van een verplichte inspectie, een deskundig brandveiligheidsonderzoek of fabrikantgebonden onderhoud.

Juridische toetsingsbasis

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de toepasselijke arbeidsomstandighedenregelgeving vormen het wettelijke kader. De eisen verschillen onder meer per gebruiksfunctie, bestaande of nieuwe bouw, bezetting, vergunde situatie en installatie. Normen zijn alleen van toepassing waar de wet, het ontwerp, contracten of productspecificaties dat bepalen.

Relevante referenties: NEN-EN 179, NEN-EN 1125, NEN-EN 13637, NEN-EN 1838, NEN-EN 50172, NEN-EN-ISO 7010 / NEN 3011 en NEN 1414-1. Gebruik de actuele uitgaven en toepasselijke bepalingen.

Gebouw- en inspectiegegevens

Organisatie / gebouw: _____

Adres / bouwdeel / verdieping: _____

Gebruiksfunctie(s) / bezetting: _____

Eigenaar / beheerder / verantwoordelijke: _____

Controleur / functie: _____

Datum / tijd: _____

Referentie ontruimingsplan / tekeningen: _____

Vorige en volgende inspectiedatum: _____

01 | Gebouwbeheer en documentatie

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Is duidelijk wie verantwoordelijk is voor vluchtveiligheid?	Leg taken, vervanging en bereikbaarheid vast.	A / F NVT / NB
2	Zijn alle gebruiksfuncties en feitelijke bezetting bekend?	Vergelijk met uitgangspunten van vergunning, melding en ontwerp.	A / F NVT / NB
3	Is er een actuele lijst van vluchtdeuren met unieke ID?	Koppel deuren aan plattegronden en onderhoudsregister.	A / F NVT / NB
4	Zijn recente verbouwingen en indelingswijzigingen verwerkt?	Beoordeel gevolgen voor loopafstand, capaciteit en installaties.	A / F NVT / NB
5	Zijn eerdere gebreken aantoonbaar opgevolgd?	Controleer herstelbewijs en hercontrole.	A / F NVT / NB
6	Zijn beheer- en onderhoudscontracten beschikbaar?	Leg verantwoordelijkheden en scope vast.	A / F NVT / NB
7	Is een procedure voor storingen buiten werktijd aanwezig?	Leg escalatie en tijdelijke maatregelen vast.	A / F NVT / NB
8	Zijn huurders en gebruikers geïnstrueerd over verantwoordelijkheden?	Leg overdracht en instructie vast.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

02 | Vluchtwegen binnen

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn alle vluchtroutes vrij van opgeslagen goederen?	Controleer ook tijdelijke opslag en schoonmaakkarren.	A / F NVT / NB
2	Zijn gangen vrij van obstakels en uitstekende objecten?	Controleer volledige looproute.	A / F NVT / NB
3	Zijn doorgangen breed genoeg voor de beoogde bezetting?	Deskundige: verifieer vereiste capaciteit en breedte.	A / F NVT / NB
4	Zijn vloeren veilig en vrij van struikelgevaar?	Inspecteer losse matten, kabels en hoogteverschillen.	A / F NVT / NB
5	Zijn routewijzigingen herkenbaar aangegeven?	Loop de route vanuit verschillende ruimten.	A / F NVT / NB
6	Zijn vluchtroutes bruikbaar wanneer toegangsdeuren gesloten zijn?	Test onder normale gebruikscondities.	A / F NVT / NB
7	Zijn routes bruikbaar bij avond-/nachtgebruik?	Controleer feitelijk gebruik en verlichting.	A / F NVT / NB
8	Zijn er geen ongeoorloofde doodlopende of afgesloten routegedeelten?	Deskundige: beoordeel vluchtconcept.	A / F NVT / NB
9	Zijn routeonderdelen gescheiden zoals ontworpen?	Controleer ongeautoriseerde doorbraken en opslag.	A / F NVT / NB
10	Zijn tijdelijke werkzaamheden op vluchtveiligheid beoordeeld?	Leg alternatieve route en communicatie vast.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

03 | Vluchtdeuren en nooduitgangen

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Is iedere aangewezen vluchtdeur van binnenuit bereikbaar?	Controleer voor- en achterzijde.	A / F NVT / NB
2	Kan de deur direct worden geopend volgens toepasselijke eisen?	Geen extra handelingen die niet zijn toegestaan.	A / F NVT / NB
3	Ontbreken ongeoorloofde hangsloten, kettingen en grendels?	Kritiek bij belemmerde vluchtfunctie.	A / F NVT / NB
4	Is de openingsrichting geschikt?	Deskundige: toets functie, bezetting en Bbl.	A / F NVT / NB
5	Opent de deur voldoende ver en zonder aanlopen?	Controleer vloer, kozijn en deurstop.	A / F NVT / NB
6	Zijn deurblad, kozijn en scharnieren intact?	Controleer beschadiging en vervorming.	A / F NVT / NB
7	Werken deurkruk, drukplaat en beslag zonder blokkade?	Test op veilige wijze.	A / F NVT / NB
8	Is de vrije doorgang ook buiten de deur vrij?	Controleer hekken, voertuigen en containers.	A / F NVT / NB
9	Kan een buitenpoort of hek veilig worden gepasseerd?	Verifieer noodontgrendeling waar van toepassing.	A / F NVT / NB
10	Zijn dubbele deurvleugels bruikbaar zoals ontworpen?	Controleer passieve vleugel en sluitvolgorde.	A / F NVT / NB
11	Is automatische toegangstechniek bij noodsituatie geschikt?	Deskundige: beoordeel storings- en brandscenario.	A / F NVT / NB
12	Zijn deuridentificatie en locatie eenduidig?	Gebruik deur-ID in registraties.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

04 | Mechanisch vluchtdeurbeslag

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Is de bedieningswijze direct herkenbaar?	Gebruiker moet de handeling begrijpen.	A / F NVT / NB
2	Is het beslag niet afgedekt of geblokkeerd?	Controleer paniekstang, duwbalk en pushpad.	A / F NVT / NB
3	Ontgrendelen alle sluitpunten bij bediening?	Test volledige deurfunctie.	A / F NVT / NB
4	Keert het beslag correct terug?	Controleer vastlopen en slijtage.	A / F NVT / NB
5	Zijn bevestigingen stevig en onbeschadigd?	Controleer loszittende onderdelen.	A / F NVT / NB
6	Zijn extra sloten of wijzigingen achterwege gebleven?	Vergelijk met goedgekeurde uitvoering.	A / F NVT / NB
7	Is product-/onderhoudsdocumentatie aanwezig?	Deskundige: verifieer classificatie en combinatie.	A / F NVT / NB
8	Past EN 179 of EN 1125 bij de toepassing?	Deskundige: beoordeel gebruikerskennis en paniekrisico.	A / F NVT / NB
9	Is beslag geschikt voor brand-/rookwerende deur indien relevant?	Controleer deursetdocumentatie.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

05 | Elektrische vergrendeling en noodvrijgave

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn elektrisch vergrendelde vluchtdeuren geïnventariseerd?	Vermeld systeemtype, locatie en verantwoordelijke.	A / F NVT / NB
2	Is de noodbediening goed zichtbaar en bereikbaar?	Controleer plaatsing zonder technische ingreep.	A / F NVT / NB
3	Is voor gebruikers duidelijk hoe de noodvrijgave werkt?	Controleer instructie en aanduiding.	A / F NVT / NB
4	Is het gehele systeem aantoonbaar passend ontworpen?	Deskundige: systeembeoordeling incl. NEN-EN 13637 waar relevant.	A / F NVT / NB
5	Is gedrag bij spanningsuitval vastgelegd en getest?	Alleen door bevoegde deskundige volgens testplan.	A / F NVT / NB
6	Is gedrag bij kabelbreuk of componentstoring beoordeeld?	Deskundige: controleer fail-safe eigenschappen.	A / F NVT / NB
7	Is brandmeldkoppeling waar vereist getest?	Bevoegde deskundige en gecontroleerd scenario.	A / F NVT / NB
8	Kan de deur na elektrische vrijgave fysiek open?	Test volledige keten, niet alleen LED of relais.	A / F NVT / NB
9	Zijn foutmeldingen zichtbaar en worden deze opgevolgd?	Registreer storing en herstel.	A / F NVT / NB
10	Is ongeoorloofde vertraging of toegangscontrole uitgesloten?	Deskundige: toets toegestane configuratie.	A / F NVT / NB
11	Zijn noodhandmelders en bediening niet onbedoeld afgeschermd?	Controleer afdekking en toegankelijkheid.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

06 | Alarmering en bewaking van vluchtdeuren

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Belemmeren alarmproducten de vluchtfunctie niet?	Alarm mag ontvluchten niet verhinderen.	A / F NVT / NB
2	Werken aanwezige deurcontacten en statusmeldingen?	Test volgens onderhoudsplan.	A / F NVT / NB
3	Zijn alarmtonen en optische signalen herkenbaar?	Beoordeel omgevingsgeluid en zicht.	A / F NVT / NB
4	Worden meldingen bij de juiste persoon ontvangen?	Controleer alarmopvolging.	A / F NVT / NB
5	Is de procedure bij vals alarm bekend?	Zonder blokkering van noodfunctie.	A / F NVT / NB
6	Zijn batterijen en voedingsstatus gecontroleerd?	Volgens fabrikantvoorschrift.	A / F NVT / NB
7	Is registratie van storingen en meldingen beschikbaar?	Controleer logboek.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

07 | Pictogrammen en bewegwijzering

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn benodigde vluchtwegpictogrammen aanwezig?	Loop vanaf iedere relevante positie.	A / F NVT / NB
2	Wijzen pijlen en symbolen naar de werkelijke route?	Controleer ook na verbouwingen.	A / F NVT / NB
3	Zijn borden zichtbaar zonder afdekking?	Geen reclame, kasten of geopende deuren ervoor.	A / F NVT / NB
4	Zijn symbolen consistent en herkenbaar?	Gebruik toepasselijke veiligheidsaanduidingen.	A / F NVT / NB
5	Is herkenningsafstand passend bij bordformaat?	Deskundige: toets kijkafstand, luminantie en plaatsing.	A / F NVT / NB
6	Zijn richtingwijzigingen duidelijk aangegeven?	Controleer kruisingen en bochten.	A / F NVT / NB
7	Zijn borden intact, schoon en leesbaar?	Vervang beschadigde exemplaren.	A / F NVT / NB
8	Zijn niet-meer-geldige aanduidingen verwijderd?	Voorkom tegenstrijdige routes.	A / F NVT / NB
9	Is signalering zichtbaar onder verwachte noodcondities?	Beoordeel lichtuitval en rookrisico in ontwerp.	A / F NVT / NB
10	Zijn andere veiligheidsborden correct geplaatst?	Blusmiddelen, handmelders en verzamelplaats waar nodig.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

08 | Noodverlichting

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn vereiste noodverlichtingsarmaturen geïnventariseerd?	Koppel locaties aan installatieoverzicht.	A / F NVT / NB
2	Zijn armaturen aanwezig en vrij zichtbaar?	Controleer afdekking en beschadiging.	A / F NVT / NB
3	Zijn zichtbare status- en storingsindicatoren normaal?	Leg afwijkende meldingen vast.	A / F NVT / NB
4	Is een gedocumenteerd testprogramma aanwezig?	Controleer toepasselijke norm en fabrikant.	A / F NVT / NB
5	Zijn functietesten aantoonbaar uitgevoerd?	Controleer logboek en resultaat.	A / F NVT / NB
6	Zijn autonomietesten aantoonbaar uitgevoerd?	Deskundige: test volgens geldend regime.	A / F NVT / NB
7	Zijn defecte accu’s of armaturen tijdig vervangen?	Controleer herstelregistratie.	A / F NVT / NB
8	Zijn wijzigingen aan indeling beoordeeld op lichtdekking?	Deskundige: verlichtingsontwerp en meting.	A / F NVT / NB
9	Is de noodverlichting afgestemd op aanwezige risicozones?	Deskundige: denk aan niveauverschillen en richtingswijzigingen.	A / F NVT / NB
10	Is de noodverlichting niet onbedoeld uitgeschakeld?	Controleer beheer en schakelingen.	A / F NVT / NB
11	Zijn tekeningen en onderhoudsdossiers actueel?	Vermeld type, locatie, testdata.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

09 | Ontruimingsplattegronden

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn plattegronden aanwezig waar vereist of voorzien?	Toets planverplichting en gebouwbeleid.	A / F NVT / NB
2	Komen plattegronden overeen met werkelijke indeling?	Controleer ruimten, deuren en gangen.	A / F NVT / NB
3	Staat “U bevindt zich hier” op juiste plek?	Controleer per exemplaar.	A / F NVT / NB
4	Zijn vluchtwegen en uitgangen juist weergegeven?	Loop routes na.	A / F NVT / NB
5	Zijn brandveiligheidsmiddelen correct aangegeven?	Controleer symbolen en locaties.	A / F NVT / NB
6	Zijn legenda en oriëntatie begrijpelijk?	Gebruik herkenbare symbolen.	A / F NVT / NB
7	Zijn verzamelplaatsen correct aangegeven indien relevant?	Vergelijk met ontruimingsplan.	A / F NVT / NB
8	Zijn plattegronden leesbaar, intact en bereikbaar?	Controleer montagehoogte en zicht.	A / F NVT / NB
9	Zijn versiedatum en beheerder bekend?	Leg revisieproces vast.	A / F NVT / NB
10	Is inhoud afgestemd op toepasselijke NEN 1414-1?	Deskundige: controleer ontwerp en normtoepassing.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

10 | Brand- en rookwerende scheidingen

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn brand- en rookwerende deuren niet vastgezet met wiggen?	Verwijder ongeoorloofde vastzetting.	A / F NVT / NB
2	Sluiten zelfsluitende deuren volledig?	Test volgens veilige procedure.	A / F NVT / NB
3	Werken deurdrangers en sluitvolgorderegelaars?	Controleer dubbele deuren.	A / F NVT / NB
4	Zijn afdichtingen en strips zichtbaar intact?	Deskundige bij twijfel.	A / F NVT / NB
5	Zijn kozijn, glas en deurblad niet beschadigd?	Let op doorboringen en aanpassingen.	A / F NVT / NB
6	Zijn eventuele kleefmagneten/vastzetinrichtingen onderhouden?	Controleer koppeling en vrijgave.	A / F NVT / NB
7	Zijn ongeoorloofde doorvoeren en openingen afwezig?	Deskundige: toets brandscheiding.	A / F NVT / NB
8	Is brandwerendheid na wijzigingen opnieuw beoordeeld?	Controleer deurset- en bouwdossier.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

11 | Brandmeld- en blusvoorzieningen

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn handbrandmelders vrij bereikbaar?	Geen opslag of obstakels.	A / F NVT / NB
2	Zijn blusmiddelen bereikbaar en herkenbaar aangeduid?	Controleer toegang en zicht.	A / F NVT / NB
3	Zijn inspectiestickers en onderhoudsrapporten actueel?	Beoordeel toepasselijke onderhoudsplicht.	A / F NVT / NB
4	Zijn zichtbare storingen aan BMI/OAI gemeld?	Registreer opvolging.	A / F NVT / NB
5	Is de koppeling met deurfuncties waar nodig beoordeeld?	Deskundige: integraal testen.	A / F NVT / NB
6	Zijn bedieningsinstructies en noodnummers beschikbaar?	Controleer juistheid.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

12 | Trappen, buitenroutes en verzamelplaats

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Zijn trappen en bordessen vrij?	Geen fietsen, kasten of opslag.	A / F NVT / NB
2	Zijn trapleuningen en antislipvoorzieningen intact?	Visuele controle.	A / F NVT / NB
3	Zijn buitenroutes voldoende begaanbaar?	Denk aan gladheid, duisternis en obstakels.	A / F NVT / NB
4	Zijn hekwerken en poorten te passeren bij evacuatie?	Controleer toegangsregime.	A / F NVT / NB
5	Is de verzamelplaats bekend en veilig gelegen?	Beoordeel afstand tot gebouw en hulpdiensten.	A / F NVT / NB
6	Blijven toegangen voor hulpdiensten vrij?	Controleer bereikbaarheid.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

13 | Minder zelfredzame personen

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Is rekening gehouden met minder zelfredzame aanwezigen?	Ook tijdelijke beperkingen en bezoekers.	A / F NVT / NB
2	Zijn begeleidings- en evacuatieafspraken vastgelegd?	Beoordeel personeel en hulpmiddelen.	A / F NVT / NB
3	Zijn aangewezen hulpmiddelen beschikbaar en onderhouden?	Controleer instructies en registratie.	A / F NVT / NB
4	Zijn medewerkers geïnstrueerd en geoefend?	Documenteer training.	A / F NVT / NB
5	Is informatie toegankelijk voor diverse gebruikers?	Taal, zicht, gehoor en cognitieve toegankelijkheid.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

14 | BHV, instructie en oefeningen

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Is er een actueel ontruimingsplan waar nodig?	Controleer bereikbaarheid en versie.	A / F NVT / NB
2	Zijn BHV-rollen en vervanging geregeld?	Ook bij verlof en ploegendiensten.	A / F NVT / NB
3	Zijn noodprocedures bekend bij medewerkers?	Controleer instructie en onboarding.	A / F NVT / NB
4	Is alarmering van aanwezigen georganiseerd?	Ook bezoekers en externe medewerkers.	A / F NVT / NB
5	Zijn ontruimingsoefeningen uitgevoerd en geëvalueerd?	Registreer verbeteracties.	A / F NVT / NB
6	Zijn verzamel- en aanwezigheidsprocedures bekend?	Controleer telprocedure en communicatie.	A / F NVT / NB
7	Zijn hulpdiensteninformatie en sleutelinstructies actueel?	Waar relevant.	A / F NVT / NB
8	Is de communicatie bij afwijkende situaties geregeld?	Bij verbouwing, evenement of tijdelijke afsluiting.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

15 | Onderhoud en herstelregistratie

Beoordeling: A = akkoord | F = afwijking | NVT = niet van toepassing | NB = niet beoordeeld

Nr.	Controlepunt voor de gebruiker	Technische verdieping / bewijs	Status
1	Is een periodiek controleprogramma vastgesteld?	Frequentie risicogestuurd en volgens voorschriften.	A / F NVT / NB
2	Zijn inspecties uitgevoerd door geschikte personen?	Technische tests door bevoegde deskundigen.	A / F NVT / NB
3	Zijn onderhoudsrapporten centraal opgeslagen?	Koppel aan object en deur-ID.	A / F NVT / NB
4	Zijn openstaande afwijkingen voorzien van eigenaar en datum?	Volg termijnen actief op.	A / F NVT / NB
5	Zijn kritieke gebreken direct geëscaleerd?	Leg tijdelijke maatregelen vast.	A / F NVT / NB
6	Is herstel opnieuw getest en afgetekend?	Sluit actie pas na verificatie.	A / F NVT / NB
7	Is na incidenten of wijzigingen extra gecontroleerd?	Bij gewijzigde omstandigheden.	A / F NVT / NB
8	Is de volgende controle gepland?	Leg datum en verantwoordelijke vast.	A / F NVT / NB

Afwijkingen / opmerkingen: _____

Controle per afzonderlijke vluchtdeur

Gebruik dit blad voor iedere afzonderlijke deur of deurcombinatie. Noteer het unieke deurnummer en koppel eventuele gebreken aan het herstelregister.

Deurnummer / locatie: _____

Deurtype / draairichting: _____

Beslagtype / fabrikant / model: _____

Elektrische vergrendeling aanwezig?: _____

Deur bereikbaar en vrij van obstakels?: _____

Van binnenuit direct en veilig te openen?: _____

Volledige openingsbeweging mogelijk?: _____

Deur sluit / vergrendelt zoals bedoeld?: _____

Pictogram en verlichting passend?: _____

Alarm- en vrijgavefunctie gecontroleerd?: _____

Bijzonderheden / fotoverwijzing: _____

Controleur / datum / handtekening: _____

Afwijkingen- en herstelregister

Vul ieder gebrek afzonderlijk in. Risicocategorieën zijn interne prioriteiten, geen wettelijke classificatie. Bij direct gevaar moet onmiddellijk passend worden gehandeld.

Locatie / nr.	Afwijking	Risico	Maatregel	Eigenaar / termijn	Hercontrole

Eindbeoordeling en vrijgave

Aantal gecontroleerde punten: _____ Akkoord: _____ Afwijking: _____ NVT: _____ Niet beoordeeld: _____

Zijn er gebreken die direct invloed kunnen hebben op veilig vluchten? Ja / Nee / Nog te beoordelen

Tijdelijke maatregelen en beperkingen:

_____

Openstaande acties / verantwoordelijke / deadline: _____

Datum hercontrole: _____ Naam verantwoordelijke: _____

Handtekening: _____

Bronnen en verificatie voor gebruik in 2027

Raadpleeg voor de actuele wettelijke tekst en toelichting: overheid.nl (Besluit bouwwerken leefomgeving), iplo.nl (uitleg Bbl), brandweer.nl / brandweernederland.nl (brandveiligheidsvoorlichting), nipv.nl (kennis over brandveiligheid en incidentpreventie) en nib hv.nl / nib hv-organisatiebronnen voor BHV-opleidingen. NEN-normen zijn verkrijgbaar via nen.nl.

De genoemde bronnen vormen een controlekader. Deze uitgave bevat geen claim dat iedere checklistregel artikel-voor-artikel formeel door deze organisaties is goedgekeurd. Controleer actuele wetgeving, normedities en de specifieke gebouwsituatie vóór publicatie of toepassing.

Nooduitgang.nl

Specialist in vluchtwegbeveiliging, nooduitgangsbeslag en signalering. Voor productadvies, offertes en oplossingen: www.nooduitgang.nl